ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «МИР» (ООО «НПО «МИР»).
Адрес места нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 644105, Россия, Омская область, город Омск, улица Успешная, дом 51.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025500741419;
телефон: +7 3812354700; адрес электронной почты: mir@mir-omsk.ru

в лице Генерального директора Беляева Александра Николаевича

заявляет, что Приборы электроизмерительные: СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МИР С-03, МИР С-03Б (модификации – согласно техническим условиям ТУ 26.51.63-006-51648151-2019)

изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «МИР» (ООО «НПО «МИР»), место нахождения (адрес юридического лица): 644105, Россия, Омская область, город Омск, улица Успешная, дом 51, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 644105, Россия, Омская область, город Омск, улица Успешная, дом 53; наименование и обозначение документа, в соответствии с которым изготавливается продукция: Технические условия ТУ 26.51.63-006-51648151-2019 «СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МИР С-03»;

код ТН ВЭД ЕАЭС: 9028 30 900 0, серийный выпуск,

соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Декларация о соответствии принята на основании следующих документов:

Протоколов испытаний: № 37260ИЛНВО от 26.12.2024, - выданных испытательной лабораторией "Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ", регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) RA.RU.21BC05; технических условий ТУ 26.51.63-006-51648151-2019; эксплуатационных документов: руководства по эксплуатации М08.112.00.000 РЭ, М15.019.00.000 РЭ; формуляров М08.112.00.000 ФО, М15.019.00.000; перечня стандартов, требованиям которых должны соответствовать СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МИР С-03, МИР С-03Б; требований к процессам производства и контроля и результатам их контроля. Схема декларирования соответствия 3д.

Дополнительная информация: Обозначение и наименование стандартов, включённых в перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 – приложение к декларации на одном листе.
Прибор следует хранить на складах в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 70 °С и относительной влажности воздуха 95 % при температуре плюс 30 °С. В местах хранения изделий воздух не должен содержать токопроводящей пыли и примесей, вызывающих коррозию металлов и разрушающих изоляцию. Средний срок службы – не менее 30 лет. Гарантийный срок – 5 лет с момента передачи преобразователя покупателю.
Декларация о соответствии распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения - с 03.12.2024. Продукция маркируется единым знаком обращения продукции на рынке Союза.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 12.01.2030 включительно.

(подпись) Беляев Александр Николаевич
(Ф. И. О. заявителя)

М.П.

Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС № RU Д-RU.PA11.B. 98199/24
Дата регистрации декларации о соответствии: 13.01.2025

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС № RU Д-RU.PA11.B.98199/24

Обозначение и наименование стандартов, включённых в перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Приборы электроизмерительные: СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МИР С-03, МИР С-03Б (модификации – согласно техническим условиям ТУ 26.51.63-006-51648151-2019)

Обозначение стандарта, разделы	Наименование стандарта
1	2
ГОСТ IEC 61010-1-2014	Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования
ГОСТ IEC 61010-2-030-2013	Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-030. Частные требования к испытательным и измерительным цепям
ГОСТ CISPR 32-2015	Электромагнитная совместимость оборудования мультимедиа. Требования к электромагнитной эмиссии", (раздел 5, приложение А)

(подпись)

Беляев Александр Николаевич
(Ф. И. О. лица, принявшего декларацию)