ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «МИР» (ООО «НПО «МИР»).
Адрес места нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 644105, Россия, Омская область, город Омск, улица Успешная, дом 51.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025500741419;
телефон: +7 3812354700; адрес электронной почты: mir@mir-omsk.ru

в лице Генерального директора Беляева Александра Николаевича

заявляет, что ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ОМЬ-11 (исполнения ОМЬ-11.00 - ОМЬ-11.07),

изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «МИР» (ООО «НПО «МИР»), место нахождения (адрес юридического лица): 644105, Россия, Омская область, город Омск, улица Успешная, дом 51, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 644105, Россия, Омская область, город Омск, улица Успешная, дом 53; наименование и обозначение документа, в соответствии с которым изготавливается продукция: технические условия ТУ 4227-012-51648151-2003 «ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ОМЬ-11»;

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8504 40 910 0, серийный выпуск,

соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Декларация о соответствии принята на основании следующих документов:

Протоколов испытаний: № 190-24/ди, № 1033/1-24, № 1032-24 от 22.10.2024, № 1056/1-24 от 23.10.2024, - выданных ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ (ЦЕНТРОМ) РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И БЫТО-ВЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» (ИЛ БРЭА ООО «АИЦ»), регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) RA.RU.21MO57; технических условий ТУ 4227-012-51648151-2003; эксплуатационных документов: руководства по эксплуатации М98.045.00.000 РЭ, формуляра М98.045.00.000 ФО, перечня стандартов, требованиям которых должны соответствовать ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ОМЬ-11 (исполнения ОМЬ-11.00 - ОМЬ-11.07); требований к процессам производства и контроля и результатам их контроля. Схема декларирования соответствия 3д.

Дополнительная информация: Обозначение и наименование стандартов, включённых в перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 – приложение к декларации на одном листе.
Хранение преобразователей осуществляется в потребительской таре в складских помещениях с воздушной средой, не содержащей токопроводящей пыли и примесей, вызывающих коррозию металлов и разрушающих изоляцию, при температуре от плюс 1 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. Средний срок службы не менее 10 лет. Гарантийный срок – 5 лет с момента передачи преобразователя покупателю.
Декларация о соответствии распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения - с 19.08.2024. Продукция маркируется единым знаком обращения продукции на рынке Союза.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 08.12.2029 включительно.

(подпись) Беляев Александр Николаевич
(Ф. И. О. заявителя)

М.П.

Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС № RU Д-RU.PA11.B.27368/24
Дата регистрации декларации о соответствии: 09.12.2024

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС № RU Д-RU. РА11.В.27368/24

Обозначение и наименование стандартов, включённых в перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ОМЬ-11 (исполнения ОМЬ-11.00 - ОМЬ-11.07)

Обозначение стандарта, разделы	Наименование стандарта
1	2
ГОСТ IEC 61010-1-2014	Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования
ГОСТ IEC 62479-2013	Оценка маломощного электронного и электрического оборудования на соответствие основным ограничениям, связанным с воздействием на человека электромагнитных полей (10 МГц – 300 ГГц)
ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 разделы 6 и 7	Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования

М.П.

(подпись)

Беляев Александр Николаевич
(Ф. И. О. лица, принявшего декларацию)