ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «МИР» (ООО «НПО «МИР»).
Адрес места нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 644105, Россия, Омская область, город Омск, улица Успешная, дом 51.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025500741419;
телефон: +7 3812354700; адрес электронной почты: mir@mir-omsk.ru

в лице Генерального директора Беляева Александра Николаевича

заявляет, что ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ: НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА МИР ПН-23, ПЕРЕМЕННОГО ТОКА МИР ПТ-24, АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ТРЁХФАХЗНОГО ТОКА МИР ПМ-26, **изготовитель:** Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «МИР» (ООО «НПО «МИР»), место нахождения (адрес юридического лица): 644105, Россия, Омская область, город Омск, улица Успешная, дом 51, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 644105, Россия, Омская область, город Омск, улица Успешная, дом 53; наименование и обозначение документа, в соответствии с которым изготавливается продукция: технические условия ТУ 4227-016-51648151-2007 «ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ»;
код ТН ВЭД ЕАЭС: 9030 31 000 0, серийный выпуск,

соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Декларация о соответствии принята на основании следующих документов:

Протоколов испытаний: № Б 19, № Б 21, № Э 19, № Э 20, Э 21 от 31.01.2025, выданных Испытательным центром Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Новосибирской области», регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) RA.RU.21АЯ49; технических условий ТУ 4227-016-51648151-2007 «ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ»; эксплуатационных документов: руководств по эксплуатации М06.058.00.000 РЭ, М06.059.00.000 РЭ, М06.060.00.000 РЭ, формуляров М06.058.00.000 ФО, М06.059.00.000 ФО, М06.060.00.000 ФО, перечня стандартов, требованиям которых должны соответствовать ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ: НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА МИР ПН-23, ПЕРЕМЕННОГО ТОКА МИР ПТ-24, АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ТРЁХФАХЗНОГО ТОКА МИР ПМ-26; требований к процессам производства и контроля и результатам их контроля.
Схема декларирования соответствия 3д.

Дополнительная информация: Обозначение и наименование стандартов, включённых в перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 – приложение к декларации на одном листе.

Хранение преобразователей измерительных на складах должно производиться на стеллажах в потребительской таре при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80 %. В помещении не должно быть токопроводящей пыли, а также газов и пара, вызывающих коррозию. Гарантийный срок – 5 лет с момента передачи изделий покупателю, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Средний срок службы – не менее 12 лет.
Декларация о соответствии распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения - с декабря 2024 г. Продукция маркируется единым знаком обращения продукции на рынке Союза.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 04.02.2030 включительно.

(подпись) Беляев Александр Николаевич
(Ф. И. О. заявителя)
М.П.

Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.69007/25
Дата регистрации декларации о соответствии: 05.02.2025

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.69007/25

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ: НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА МИР ПН-23, ПЕРЕМЕННОГО ТОКА МИР ПТ-24, АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ТРЁХФАХЗНОГО ТОКА МИР ПМ-26

Обозначение и наименование стандартов, включённых в перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

Обозначение стандарта, разделы	Наименование стандарта
ГОСТ IEC 61010-1-2014	Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования
ГОСТ IEC 62479-2013	Оценка маломощного электронного и электрического оборудования на соответствие основным ограничениям, связанным с воздействием на человека электромагнитных полей (10 МГц - 300 ГГц)
ГОСТ IEC 61010-2-030-2013	Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-030. Частные требования к испытательным и измерительным цепям

Обозначение и наименование стандартов, включённых в перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Обозначение стандарта, разделы	Наименование стандарта
ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 (разделы 6 и 7)	Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования
ГОСТ CISPR 11-2017	"Оборудование промышленное, научное и медицинское. Характеристики радиочастотных помех. Нормы и методы измерений"

М.П.

(подпись) Беляев Александр Николаевич
(Ф. И. О. лица, принявшего декларацию)